

脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業のうち、省CO2型システムへの改修支援事業

(R7補正採択)

No.	GAJ 受付番号	GAJ事業番号	代表事業者	実施場所	実施場所の所在地	参加形態	事業名
1	A202	5531015	株式会社ホテルコモンズ	ホテルパコジュニア北見	北海道北見市	単独	ガス焚き温水ボイラ導入による CO2削減事業
2	B201	5541020	丸尾カルシウム株式会社	土浦工場	茨城県稲敷郡	単独	土浦工場の焙焼炉の燃料転換による CO2削減事業
3	B202	5541021	入交石灰工業株式会社	本社工場	高知県南国市	単独	石灰焼成炉の燃料転換によるCO2削減事業
4	B203	5541022	GHS株式会社	ANAクラウンプラザホテル千歳	北海道千歳市	単独	ANAクラウンプラザホテル千歳における CO2削減事業
5	B204	5541023	株式会社JAフーズさが	佐賀ピラフ工場	佐賀県佐賀市	単独	佐賀ピラフ工場 設備更新による CO2削減事業

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備								導 入 設 備							
				主要機種・型式		設備能力						主要機種・型式		設備能力					
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位		
1	1	A重油焚き温水ボ イラから都市ガ ス焚き温水ボイ ラへの燃料転換	ガス焚き温水ボ イラ	重油炊き温水ボイラ	KSAN-500B	581	kW	2	1162	kW	ガス焚き温水ボイラ	GTL-500BN	581	kW	2	1162	kW		
2	－																		
3	－																		
4	－																		
5	－																		
6	－																		
7	－																		
8	－																		
9	－																		
10	－																		

<対策区分>

- 補助対象設備導入 → 1
- 主要システム系統の自主的対策 → 総事業費に含む → 2
- 同上 → 総事業費に不含 → 3
- 上記以外の事業所内自主的対策 → 総事業費に含む → 4
- 同上 → 総事業費に不含 → 5

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備							導 入 設 備						
				主要機種・型式		設備能力					主要機種・型式		設備能力				
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
1	1	コークス焼き焙焼炉から高効率都市ガス炊き焙焼炉への燃料転換・更新	都市ガス炊き焙焼炉	焙焼炉（コークス焼き）	1号 2号	874,000 583,000	kcal/h	1 1	1,457,000	kcal/h	都市ガス炊き焙焼炉	特注品（都市ガス13A炊きコマ式石灰炉）	1,457,000	kcal/h	1	1,457,000	kcal/h
2	－																
3	－																
4	－																
5	－																
6	－																
7	－																
8	－																
9	－																
10	－																

<対策区分>

補助対象設備導入 → 1

主要システムシステムの自主的対策 → 総事業費に含む → 2

同上 → 総事業費に不含 → 3

上記以外の事業所内自主的対策 → 総事業費に含む → 4

同上 → 総事業費に不含 → 5

[採択者一覧に戻る](#)

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備							導 入 設 備						
				主要機種・型式		設備能力					主要機種・型式		設備能力				
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
1	1	石灰焼成炉バーナを油焚き（C重油、再生油）からLNGへ燃料転換	石灰焼成炉燃焼設備一式(バーナ)	石灰焼成炉のバーナ	石灰焼成炉のバーナ(C重油、再生油用)	(生産量) 150 (バーナ) 25	t/D GJ/h	2	(生産量) 300 (バーナ) 50	t/D GJ/h	石灰焼成炉のバーナ、LNGサテライト	特注品 石灰焼成炉のバーナ(LNG用)	(生産量) 150 (バーナ) 24	t/D GJ/h	2	(生産量) 300 (バーナ) 48	t/D GJ/h
2	－																
3	－																
4	－																
5	－																
6	－																
7	－																
8	－																
9	－																
10	－																

<対策区分> 補助対象設備導入 → 1
主要システム系統の自主的対策 → 総事業費に含む → 2
同上 → 総事業費に不含 → 3
上記以外の事業所内自主的対策 → 総事業費に含む → 4
同上 → 総事業費に不含 → 5

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備								導 入 設 備							
				主要機種・型式		設備能力						主要機種・型式		設備能力					
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位		
1	1	給湯システムの電化	高温水ヒートポンプ	A重油焚温水ボイラ	MFV-1000A-25-N	1,162	kW	2	2324	kW	高温水ヒートポンプ	HWC-H7001HV3-SR	70	k W	3	210	k W		
2	1	空調システムの電化	空冷ヒートポンプチラー・空冷チラー	A重油焚冷温水機	RAP-A020H RAD-A025	冷房能力351 暖房能力341 冷房能力844 暖房能力705	kW	1 1	冷房能力1195 暖房能力1046	kW	空冷ヒートポンプチラー 空冷チラー	RUA-GP513FLNVM RUA-GP513FLNV RUA-UP512CLNM RUA-UP512CLN	冷房能力180 暖房能力200 冷房のみ180	k W	1 3 1 1	冷房能力1080 暖房能力800	k W		
3	－																		
4	－																		
5	－																		
6	－																		
7	－																		
8	－																		
9	－																		
10	－																		

<対策区分>

補助対象設備導入 → 1

主要システム系統の自主的対策 → 総事業費に含む → 2

同上 → 総事業費に不含 → 3

上記以外の事業所内自主的対策 → 総事業費に含む → 4

同上 → 総事業費に不含 → 5

[採択者一覧に戻る](#)

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備							導 入 設 備						
				主要機種・型式		設備能力					主要機種・型式		設備能力				
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
1	1	空調機の燃料転換	空冷ヒートポンプチラー3台	ガス焚き吸収式冷温水機	CH-KH100U55×1台、 CH-KH50×1台	冷房能力合計 ：528 暖房能力合計 ：633	kW	1	冷房能力合計 ：528 暖房能力合計 ：633	kW	空冷ヒートポンプチラー、冷温水ポンプ（ヒートポンプチラー組込）、変電設備	UWXY180G	冷房能力 ：180 暖房能力合計 ：180	kW	3	冷房能力合計 ：540 暖房能力合計 ：540	kW
2	－																
3	－																
4	－																
5	－																
6	－																
7	－																
8	－																
9	－																
10	－																

<対策区分>

補助対象設備導入
主要システム系統の自主的対策
同上
上記以外の事業所内自主的対策
同上

→ 1
→ 総事業費に含む→ 2
→ 総事業費に不含→ 3
→ 総事業費に含む→ 4
→ 総事業費に不含→ 5

[採択者一覧に戻る](#)